

# EXTREME ULTRA

KATEGORIJA: Sredstva za čišćenje i održavanje klima i rashladnih uređaja »» Sredstva za tretman i održavanje Detekcija i brtvljenje propuštanja »» EXTREME ULTRA

Nakon više od 4 godine istraživanja i razvoja te provedenih tisuća testova, Errecom je došao do nove formule koja omogućuje da doza od 6 ml trajno brtvi mala mjesta propuštanja plina u klima i rashladnim uređajima do 21 kW (6 tona). **Extreme Ultra** može se koristiti sa svim vrstama rashladnih plinova (CFC, HFC, HCFC, uključujući R32).

## KARAKTERISTIKE:

- trajno brtvi mala mjesta propuštanja do 0,3 mm kod klima i rashladnih uređaja
- ne sadrži polimere, ne reagira na vlagu i zrak
- kompatibilan sa svim rashladnim sredstvima (CFC, HFC, HCFC, uključujući i R32)
- idealan za preventivno održavanje
- 6 ml dostatno je za brtvljenje uređaja do 21 kW (6 tona)

## KARAKTERISTIKE:

## PODRUČJA PRIMJENE:

### UPUTE ZA UPOTREBU


1. Uključite klima uređaj i podesite ga na najnižu temperaturu
2. Locirajte niskotlačni ulaz i spojite kartušu
3. Zatvorite visokotlačni ulaz kako bi se smanjio tlak u uređaju
4. Ubrižgajte Extreme u sustav
5. Otvorite ventil
6. Odvojite kartušu od klima uređaja
7. Pustite uređaj da radi najmanje 30 minuta

### UPUTE ZA UPOTREBU:

#### NAPOMENA:

#### PREVENTIVNA PROVJERA PRIJE UPORABE

1. Locirajte niskotlačni ulaz i odvrnite zaštitnu kapicu
2. Spojite pumpu za vakuum i vaakumirajte uređaj 5 minuta
3. Provjerite na manometru vrijednost vaakuma
4. Isključite pumpu za vakuum i provjerite na manometru može li se vaakumska vrijednost održavati najmanje 4 minute
5. Ukoliko nije moguće održati ove parametre, mjesto propuštanja rashladnog plina je preveliko da bi se moglo zabrtviti pomoću Extreme-a



Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar

Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bj.t-com.hr • web: www.miloc.hr