

BoilerMag XT- magnetni filter za komercijalne i industrijske sisteme grijanja i hlađenja

KATEGORIJA: Sredstva za čišćenje, zaštitu i održavanje sistema grijanja »»» Filteri za zaštitu sistema grijanja i hlađenja Filteri za uklanjanje magnetne prljavštine Veliki komercijalni i industrijski sistemi »»» BoilerMag XT- magnetni filter za komercijalne i industrijske sisteme grijanja i hlađenja

BoilerMag XT filteri visokih performansi pažljivo su dizajnirani kako bi osigurali dugotrajnu zaštitu velikih sistema grijanja i hlađenja od nakupina magnetita. Snažan magnet u kombinaciji s optimiziranom dinamikom protoka osigurava da se doslovno svaka čestica magnetita ukloni već prilikom prvog prolaska kroz filter, povećavajući tako učinkovitost sistema i štiteći komponente sistema grijanja i hlađenja. BoilerMag XT filteri isporučuju se s automatskim zračnim ventilom koji kontinuirano oslobađa zrak, bez potrebe za ručnim odzračivanjem. Filter se ugrađuje u liniji glavnog protoka što omogućuje da 100% vode sistema prolazi kroz filter prilikom svakog kruga.

TEHNIČKE INFORMACIJE:

- Priključci: 2 do 12"
- Radna temperatura: max do 150°C (ako se koristi automatski zračni ventil 110°C)
- Radni tlak: max do 12 bara (ako se koristi automatski zračni ventil 10 bara)
- Jačina magneta: 9000 Gauss
- Vrsta magneta: neodimijski magnet
- Broj magnetnih jezgri: 5-16
- Garancija proizvođača: 10 godina

KARAKTERISTIKE:

- Velik kapacitet prikupljanja magnetita i ostale nemagnetne prljavštine
- Osigurava zaštitu od magnetita, kamenca i zraka u sistemu
- Minimalan utjecaj na smanjenje tlaka
- Jednostavna ugradnja
- Jednostavno čišćenje i održavanje

PODRUČJA PRIMJENE:

Održavanje učinkovitosti i pouzdanosti sistema grijanja i hlađenja u velikim objektima, pravi je izazov za tvrtke, izvođače radova, službe održavanja, upravitelja zgrada i javnih ustanova.

BoilerMag filteri idealni su za:

- Obrazovne institucije
- Zdravstvene ustanove
- Javne ustanove
- Stambene blokove
- Poslovne prostore
- Tvornice
- Hotele

UPUTE ZA UPOTREBU:

NAPOMENA:



Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar

Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bj.t-com.hr • web: www.miloc.hr

