

FERNOX HVAC CLEANER F3 -Sredstvo za čišćenje komercijalnih sistema grijanja i hlađenja



KATEGORIJA: Sredstva za čišćenje, zaštitu i održavanje sistema grijanja »»» Tretman komercijalnih sistema grijanja i hlađenja Čišćenje sistema grijanja »»» FERNOX HVAC CLEANER F3 -Sredstvo za čišćenje komercijalnih sistema grijanja i hlađenja

Fernox HVAC Cleaner F3 je sredstvo za čišćenje komercijalnih sistema za grijanje i hlađenje. Uklanja mulj i kamenac i obnavlja učinkovitost postojećih sistema. Njegova blaga formula otapa kamenac i pokreće mulj tako da se lako uklanja ispiranjem.

KARAKTERISTIKE:

- Sredstvo za čišćenje komercijalnih sistema za grijanje i hlađenje
- Sredstvo za čišćenje novih instalacija prije upotrebe
- Uklanja mulj i kamenac i obnavlja učinkovitost postojećih sistema
- Kompatibilan sa svim metalima i materijalima koji se obično koriste u sistemima za grijanje i hlađenje
- Nije potreban neutralizator
- Prikladan za upotrebu sa svim poznatim uređajima za snažno ispiranje
- Ne-kiselinska formula
- Nije opasan, prihvatljiv za okoliš



PODRUČJA PRIMJENE:

HVAC Cleaner F3 je višenamjensko sredstvo za čišćenje novih sistema prije upotrebe i otklanjanje mulja u postojećim sistemima.

Posebno je pogodan za čišćenje starijih instalacija koje nisu izložene propuštanju.

HVAC Cleaner F3 je dobro inhibiran i kompatibilan sa svim metalima i materijalima koji se obično koriste u sistemima za grijanje i hlađenje.

UPUTE ZA UPOTREBU:

- Za optimalne rezultate, cijeli sustav bi trebao imati mogućnost potpunog ispuštanja.
- HVAC Cleaner F3 trebao bi se dozirati u koncentraciji od 0,5%.
 - Može se uliti u sistem putem glavnog i ekspanzijskog tanka ili uštrcati direktno u sistem putem prikladne točke (npr. posuda za doziranje).

KORAK 1.

Za čišćenje sistema prije puštanja u rad, pustite HVAC Cleaner F3 da cirkulira barem 1 sat na normalnoj operativnoj temperaturi.

KORAK 2.

Da bi uklonili mulj iz postojećih sistema, ostavite da cirkulira pod normalnim operativnim uvjetima do 7 dana sve dok ne postignete prihvatljivu protočnost unutar sistema. Dodatno ili ponovo tretiranje sa HVAC Cleaner F3 može biti potrebno ako u sistemu ima puno mulja.

KORAK 3.

Ispraznite sistem i isperite hladnom vodom sve dok voda ne bude čista i sav HVAC Cleaner F3 ne bude ispran iz sistema. Proizvod se najčešće ukloni nakon 3 potpuna ispiranja.

KORAK 4.

Na kraju dodajte Fernox HVAC Protector F1 da bi spriječili daljnju koroziju i taloženje kamenca.

UPUTE ZA UPOTREBU:

NAPOMENA:

Pakiranje, rukovanje i skladištenje

Fernox HVAC Cleaner F3 je dostupan u spremnicima od 10 litara.

Fernox HVAC Cleaner F3 je klasificiran kao neopasan, ali kao i sa svim kemikalijama: Držite izvan dohvata djece. Ne miješajte s ostalim kemikalijama. Ne unosite interno. U slučaju kontakta s očima ili kožom, isperite odmah s mnogo vode.

