

KAMCO HYPER-FLUSH

KATEGORIJA: Sredstva za čišćenje, zaštitu i održavanje sistema grijanja ➤ Čišćenje i održavanje toplovodnih sistema centralnog grijanja
Čišćenje sistema centralnog grijanja do kamenca, korozije i taloga
Vodenja strana sistema grijanja
Čišćenje i ispiranje radijatora i instalacija Neutralna bezkiselinska sredstva za čišćenje novih i starih instalacija ➤ KAMCO HYPER-FLUSH

HYPER FLUSH je extra snažan, bezkiselinski proizvod namijenjen za korištenje u sistemima s cirkulirajućom pumpom ili za korištenje s Power Flushing pumpom. Primjenjiv u kućanskim ali i velikim, komercijalnim sistemima.

Hyper Flush je bezkiselinska tekućina za ispiranje s dodatnom snagom otapanja krhotina radi lakšeg uklanjanja procesom ispiranja – Power Flushing. Prodirje, razgrađuje i otapa hrđu, mulj, tanke naslage kamenca i korozije tijekom normalnog rada sustava pri čemu ne uzrokuje začepljenje i oštećenje pumpe. Hyper Flush je pH neutralan zbog čega se može koristiti i u starim sistemima.

Hyper Flush se može koristiti i u sistemima s aluminijskim radijatorima i bojerima s aluminijskim izmjenjivačem topline. Kompatibilan sa svim metalima koji se obično koriste u sustavima grijanja i ne uzrokuje oštećenje nemetalnih komponenti.

Hyper Flush se može primijeniti i kao izvrsno rješenje za predobradu jako začepljenih sistema u kojima se zbog nakupina mulja i taloga ne ostvaruje cirkulacija u radijatorima. Tijekom čišćenja ne stvaraju se plinovi, a tijekom procesa nije potrebno odzračiti radijatore. Nakon upotrebe nije potrebno ispirati.

KARAKTERISTIKE:

- Otapa i mobilizira naslage korozije, željeznih oksida i mulja
- Vraća cirkulaciju u hladnim radijatorima
- Bez potrebe za uklanjanjem radijatora
- Djeluje tijekom normalnog rada sustava



PODRUČJA PRIMJENE:

UPUTE ZA UPOTREBU:

NAPOMENA:

Pakiranje od 1 litre Hyper Flush (ili 500ml Hyper-Flush koncentrata) dovoljno je za tretman sistema centralnog grijanja s do 100 litara vode (oko 10-12 radijatora).

Za najbolji učinak, dodati u sistem 2 do 14 dana prije Power Flushinga i ostaviti da sistem normalno radi, a zatim napraviti Power Flushing.
Ukoliko to nije moguće, ostaviti da djeuluje barem sat vremena prije početka Power Flushinga.



Miloc d.o.o.

Ivana Gundulića 12, 43000 Bjelovar
Tel. 043/243-401 • Fax. 043/220-236 • e-mail: miloc@bjt.com.hr • web: www.miloc.hr